ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ Ια
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΙΝΗ ΟΔΟ ΜΕ 5εκ. ΑΣΦΑΛΤΟ

Κλίμακα 1:10



ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ Ιβ
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΙΝΗ ΟΔΟ ΜΕ 5εκ. ΑΣΦΑΛΤΟ

Κλίμακα 1:10



ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ Ια
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΤΙΝΗ ΟΔΟ ΜΕ 10εκ. ΑΣΦΑΛΤΟ

Κλίμακα 1:10



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σε όσες οδούς η υπάρχουσα ασφαλτόστρωση έχει πάχος 10εκ., η αποκατάσταση θα γίνεται επίσης με διάστρωση δυο ασφαλτικών στρώσεων πάχους 5εκ. έκαστη, όπως φαίνεται εδώ.

ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1.00x1.00
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



ΔΙΑΤΑΞΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ 0.50x0.50
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20







ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΙΙα
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΟΔΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Κλίμακα 1:10

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΙΙΙα
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΟΔΟ ΜΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ

Κλίμακα 1:10

ΣΩΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ IVα
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ Ή ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΟΔΟ

Κλίμακα 1:10



ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ IVβ
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΕ ΦΥΣΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ Ή ΧΩΜΑΤΙΝΗ ΟΔΟ

Κλίμακα 1:10



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

1.Το ύψος σκάμματος και εγκιβωτισμού των αγωγών με άμμο διαμορφώνεται ανάλογα με τον ακόλουθο πίνακα:

Διάμετρος αγωγού	DN90–DN110	DN125–DN200
Hoλ (m)	0.90	1.10
h1 (m)	0.50	0.70
h2 (m)	0.15	0.20

ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ V
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Κλίμακα 1:10



ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΕΡΕΞΑΓΩΓΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20



ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20









ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.Σε όλα τα φρεάτια θα εφαρμοστεί εξωτερικά μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη και εσωτερικά επάλειψη με τσιμεντοκονία και εποξειδική ρητίνη.

2.Η διάταξη των αγωγών και συσκευών που δείχνεται στο φρεάτιο συσκευών 1,00x1,00 είναι ενδεικτική. Η ακριβής διάταξη αυτών παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β της Τ.Ε., στο κομβολόγιο.

3.Τα φρεάτια εσωτερικών διαστάσεων 0,50x0,50 θα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των νέων ιδιωτικών συνδέσεων.

ΔΕΥΑΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
(Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΡΙΛΛΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ: 4107/06-09-2021 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ 202 ΟΜΠ03000002

ΘΕΜΑ :	ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ - ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΑΜΜΑΤΑ
ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Τ.1	ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ :
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:10/ 1:20	1. ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.
ΕΚΔΟΣΗ: Α	2. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ		ΗΜΕΡ/ΝΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.	ΣΥΝΤΑΞΕ	10.02.2022	Κ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΑΚΟΣ	
HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.	ΕΛΕΓΞΕ	10.02.2022	Δ. ΧΑΡΔΑΣ	
	ΕΓΚΡΙΘΗ	10.02.2022	Σ. ΤΣΙΑΜΑΝΤΟΣ	

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΝΕΡΓΕΙΑ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ)	ΕΠΙΒΛΕΨΗ	ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΙΓΚΟΥ Τ.Ε. Πολιτικός Μηχ/κός	14-4-2022	
	ΕΓΚΡΙΣΗ	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχ/κός		

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΔΕΥΑΗ | 2.2 | ΜΕ | 3ΝΤ | Η | ΓΙ | V00 | TC.01_10.02.22